

**TABELA 01**  
**CARGAS ATUANTES NAS PAREDES**

PAREDE	COMP (L)	PP PAREDE (KN/m)	REAÇÃO DAS LAJES					CARGA PERM. TOTAL (KN/m)	CARGA TOTAL (KN/m)
			ÁREA INFLUÊNCIA DA LAJE (m2)	CARGA PERM UNIT. LAJE (KN/m2)	CARGA PERM. SOBRE A PAREDE (KN/m2)	CARGA ACID. UNIT. LAJE (KN/m2)	CARGA acid. SOBRE A PAREDE (KN/m2)		
1	6,70	6,72	5,52	3,30	2,72	2,00	1,65	9,44	11,09
2	6,70	6,72	9,93	3,30	4,89	2,00	2,96	11,61	14,58
3	0,87	6,72	0,44	3,30	1,67	2,00	1,01	8,39	9,40
4	2,22	6,72	2,09	3,30	3,11	2,00	1,88	9,83	11,71
5	6,70	6,72	8,58	3,30	4,23	2,00	2,56	10,95	13,51
6	2,22	6,72	2,09	3,30	3,11	2,00	1,88	9,83	11,71
7	0,87	6,72	0,44	3,30	1,67	2,00	1,01	8,39	9,40
8	6,70	6,72	9,93	3,30	4,89	2,00	2,96	11,61	14,58
9	6,70	6,72	5,52	3,30	2,72	2,00	1,65	9,44	11,09
10	12,90	6,72	6,98	3,30	1,79	2,00	1,08	8,51	9,59
11	4,30	6,72	2,00	3,30	1,53	2,00	0,93	8,25	9,19
12	1,35	6,72	1,21	3,30	2,96	2,00	1,79	9,68	11,47
13	1,35	6,72	1,21	3,30	2,96	2,00	1,79	9,68	11,47
14	2,95	6,72	4,36	3,30	4,88	2,00	2,96	11,60	14,55
15	2,95	6,72	4,36	3,30	4,88	2,00	2,96	11,60	14,55
16	5,10	6,72	9,30	3,30	6,02	2,00	3,65	12,74	16,38
17	12,90	6,72	10,44	3,30	2,67	2,00	1,62	9,39	11,01

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST1**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
1	6,70	9,44	63,25	1,65	11,06
10	0,87	8,51	7,40	1,08	0,94
17	0,87	9,39	8,17	1,62	1,41
14	2,95	11,60	34,22	2,96	8,73
2	0,39	11,61	4,53	2,96	1,15
TOTAL	<b>11,78</b>		<b>117,57</b>		<b>23,29</b>
pm			<b>9,98</b>		<b>1,98</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST1**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	1,98	9,98	1,98	9,98	11,96
2°	1,98	9,98	3,96	19,96	23,92
1°	1,98	9,98	5,94	29,94	35,88
TÉRREO	1,98	9,98	7,92	39,92	47,84

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST2**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
2	2,37	11,61	27,52	2,96	7,02
10	1,14	8,51	9,70	1,08	1,23
12	0,27	9,68	2,61	1,79	0,48
TOTAL	<b>3,78</b>		<b>39,83</b>		<b>8,73</b>
pm			<b>10,54</b>		<b>2,31</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST2**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	2,31	10,54	2,31	10,54	12,85
2°	2,31	10,54	4,62	21,08	25,70
1°	2,31	10,54	6,93	31,62	38,55
TÉRREO	2,31	10,54	9,24	42,16	51,40

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST3**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
2	2,42	11,61	28,10	2,96	7,16
17	1,34	9,39	12,58	1,62	2,17
TOTAL	<b>3,76</b>		<b>40,68</b>		<b>9,33</b>
pm			<b>10,82</b>		<b>2,48</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST3**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	2,48	10,82	2,48	10,82	13,30
2°	2,48	10,82	4,96	21,64	26,60
1°	2,48	10,82	7,44	32,46	39,90
TÉRREO	2,48	10,82	9,92	43,28	53,20

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST4**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
4	2,22	9,83	21,82	1,88	4,17
10	0,94	8,51	8,00	1,08	1,02
11	0,47	8,25	3,88	0,93	0,44
12	0,47	9,68	4,55	1,79	0,84
TOTAL	<b>4,10</b>		<b>38,25</b>		<b>6,47</b>
pm			<b>9,33</b>		<b>1,58</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST4**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	1,58	9,33	1,58	9,33	10,91
2°	1,58	9,33	3,16	18,66	21,82
1°	1,58	9,33	4,74	27,99	32,73
TÉRREO	1,58	9,33	6,32	37,32	43,64

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST5**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
3	0,87	8,39	7,30	1,01	0,88
5	6,70	10,95	73,37	2,56	17,15
7	0,87	8,39	7,30	1,01	0,88
10	0,94	8,51	8,00	1,08	1,02
11	1,34	8,25	11,06	0,93	1,25
16	5,10	12,74	64,97	3,65	18,62
17	0,84	9,39	7,89	1,62	1,36
TOTAL	<b>16,66</b>		<b>179,88</b>		<b>41,15</b>
pm			<b>10,80</b>		<b>2,47</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST5**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	2,47	10,80	2,47	10,80	13,27
2°	2,47	10,80	4,94	21,60	26,54
1°	2,47	10,80	7,41	32,40	39,81
TÉRREO	2,47	10,80	9,88	43,20	53,08

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST6**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
6	2,22	9,83	21,82	1,88	4,17
10	0,74	8,51	6,30	1,08	0,80
11	0,87	8,25	7,18	0,93	0,81
13	0,27	9,68	2,61	1,79	0,48
TOTAL	<b>4,10</b>		<b>37,91</b>		<b>6,27</b>
pm			<b>9,25</b>		<b>1,53</b>

**TABELA(B) - UNIFORMIZAÇÃO ST6**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	1,53	9,25	1,53	9,25	10,78
2°	1,53	9,25	3,06	18,50	21,56
1°	1,53	9,25	4,59	27,75	32,34
TERREO	1,53	9,25	6,12	37,00	43,12

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST7**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
8	2,37	11,61	27,52	2,96	7,02
10	1,34	8,51	11,40	1,08	1,45
13	0,47	9,68	4,55	1,79	0,84
TOTAL	<b>4,18</b>		<b>43,47</b>		<b>9,30</b>
pm			<b>10,40</b>		<b>2,23</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST7**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	2,23	10,40	2,23	10,40	12,63
2°	2,23	10,40	4,46	20,80	25,26
1°	2,23	10,40	6,69	31,20	37,89
TERREO	2,23	10,40	8,92	41,60	50,52

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST8**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
8	2,42	11,61	28,10	2,96	7,16
17	1,14	9,32	10,62	1,62	1,85
TOTAL	<b>3,56</b>		<b>38,72</b>		<b>9,01</b>
pm			<b>10,88</b>		<b>2,53</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST8**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	2,53	10,88	2,53	10,88	13,41
2°	2,53	10,88	5,06	21,76	26,82
1°	2,53	10,88	7,59	32,64	40,23
TERREO	2,53	10,88	10,12	43,52	53,64

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST9**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
8	0,39	11,61	4,53	2,96	1,15
9	6,70	9,44	63,25	1,65	11,06
10	0,87	8,51	7,40	1,08	0,94
15	2,95	11,60	34,22	2,96	8,73
17	1,07	9,39	10,05	1,62	1,73
TOTAL	<b>11,98</b>		<b>119,45</b>		<b>23,61</b>
pm			<b>9,97</b>		<b>1,97</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST9**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	1,97	9,97	1,97	9,97	11,94
2°	1,97	9,97	3,94	19,94	23,88
1°	1,97	9,97	5,91	29,91	35,82
TERREO	1,97	9,97	7,88	39,88	47,76

**TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST10**

PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
17	0,59	9,39	5,54	1,62	0,96
TOTAL	<b>0,59</b>		<b>5,54</b>		<b>0,96</b>
pm			<b>9,39</b>		<b>1,62</b>

**TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST10**

PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	1,62	9,39	1,62	9,39	11,01
2°	1,62	9,39	3,24	18,78	22,02
1°	1,62	9,39	4,86	28,17	33,03
TERREO	1,62	9,39	6,48	37,56	44,04

TABELA (A) - UNIFORMIZAÇÃO ST11					
PAREDE	Li	PERMANENTE		ACIDENTAL	Ppi x Li
		PPi	Ppi x Li	PPi	
17	0,59	9,39	5,54	1,62	0,96
TOTAL	<b>0,59</b>		<b>5,54</b>		<b>0,96</b>
<b>pm</b>			<b>9,39</b>		<b>1,62</b>

TABELA (B) - UNIFORMIZAÇÃO ST11					
PISO CONSIDERAÇÃO	NO PAVIMENTO		ACUMULADO		TOTAL
	ACIDENTAL	PERMANENTE	ACIDENTAL	PERMANENTE	TOTAL
3°	1,62	9,39	1,62	9,39	11,01
2°	1,62	9,39	3,24	18,78	22,02
1°	1,62	9,39	4,86	28,17	33,03
TÉRREO	1,62	9,39	6,48	37,56	44,04